

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ivóvíz minták vizsgálata
Kartal

Megrendelő:
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. - Kartal
2370 Dabas, Széchenyi utca 3

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium
A NAH által NAH-1-1227/2024 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

25-0443-003/M

Budapest, 2025. április 30.

1. A minták adatai

Mintavétel helye:	Kartal- Császár u.2/A
Mintavétel időpontja:	2025. 04. 29.
Mintabeérkezés időpontja:	2025. 04. 29.
Mintavevő szervezet:	BIOKÖR KFT.
Mintavétel típusa:	Akkreditált - NAH-1-1227/2024
Mintákat a laboratóriumba szállította:	Dobos Sándor

2. A kért vizsgálatok

BIOKÖR azonosító	Minta jele	Minta típusa	Kért vizsgálatok
25-0443-003/01	Bölcsőde	Ivóvíz	Ólom
25-0443-003/02	Óvoda	Ivóvíz	
25-0443-003/03	Felső iskola	Ivóvíz	
25-0443-003/04	KKF 1	Ivóvíz	
25-0443-003/05	KKF 2	Ivóvíz	
25-0443-003/06	KKF 3	Ivóvíz	

3. A vizsgálati eredmények

Komponens	BIOKÖR azonosítója				Határ- érték	Alkalmazott szabvány száma
	25-0443- 003/01	25-0443- 003/02	25-0443- 003/03	25-0443- 003/04		
	Minta jele					
	Bölcsőde	Óvoda	Felső iskola	KKF 1		
Ólom (µg/L)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	10	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Vizsgálat időpontja: 2025. 04. 29. - 04.30.

Komponens	BIOKÖR azonosítója		Határ- érték	Alkalmazott szabvány száma
	25-0443-003/05	25-0443-003/06		
	Minta jele			
	KKF 2	KKF 3		
Ólom (µg/L)	<1,0	<1,0	10	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Vizsgálat időpontja: 2025. 04. 29. - 04.30.

Megjegyzés:

A 5/2023 (I.12.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A jegyzőkönyvet, adminisztratív hiba miatt módosítottuk (cím). A 25-0443-003 számú jegyzőkönyv módosítása, a módosított jegyzőkönyv az előzőt érvényteleníti.

A mérési eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak.

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



Csáti Miklós
egységvezető

Melléklet:

Mintavételi jegyzőkönyv

A vizsgálati jegyzőkönyvet, amely 2 számozott oldalt tartalmaz, a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni!